

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024	00:00	23,39	23,15	0,24	1	1		1						4,72	4,69
	01:00	21,62	21,47	0,15		1		1						5,45	5,68
	02:00	20,07	20,03	0,03		1		1						7,01	6,89
	03:00	18,95	18,76	0,19		1		1						5,87	5,79
	04:00	18,52	17,99	0,52		1		1						5,37	5,35
	05:00	18,33	17,92	0,41		1		1						5,15	5,13
	06:00	18,21	16,23	1,98		1		1						4,89	4,92
	07:00	19,24	17,50	1,74		1		1						6,00	5,96
	08:00	20,84	20,02	0,82		1		1						7,46	7,29
	09:00	21,66	21,44	0,22		1		1					1	6,21	6,15
	10:00	22,03	21,60	0,43		1		1					1	6,59	6,51
	11:00	22,74	21,87	0,87		1		1					1	7,32	7,21
	12:00	23,71	22,16	1,55		1		1					1	8,34	8,17
	13:00	24,40	22,64	1,76		1		1					1	8,80	8,61
	14:00	24,69	22,32	2,37		1		1					1	8,91	8,70
	15:00	24,62	22,22	2,40		1		1					1	8,87	8,66
	16:00	24,89	22,94	1,96		1		1					1	8,94	8,74
	17:00	25,52	24,38	1,14		1		1					1	9,05	8,72
	18:00	26,74	25,68	1,05	1	1		1						8,06	7,97
	19:00	26,89	26,00	0,89	1	1		1						8,40	8,21
	20:00	26,88	26,27	0,60	1	1		1						8,33	8,18
	21:00	27,95	27,37	0,58	1	1		1						9,47	9,25
	22:00	27,33	26,91	0,43	1	1		1						8,90	8,67
	23:00	25,64	25,05	0,59	1	1		1						7,15	7,00

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν απώλεια επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας έως τις 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης