

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/6/24 0:00	150,69	124,63	26,05	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,54	45,17
23/6/24 1:00	142,03	113,25	28,77	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	42,59
23/6/24 2:00	135,67	106,36	29,31	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	40,70
23/6/24 3:00	130,78	102,53	28,25	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	39,18
23/6/24 4:00	127,57	98,20	29,36	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	38,16
23/6/24 5:00	128,03	100,33	27,70	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	38,36
23/6/24 6:00	132,26	103,49	27,53	1,25	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	39,57
23/6/24 7:00	147,30	114,36	27,36	5,58	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	44,12
23/6/24 8:00	159,92	124,02	25,50	10,40	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	47,65
23/6/24 9:00	169,62	133,39	22,13	14,10	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 10:00	174,52	135,56	22,27	16,70	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 11:00	176,35	134,18	23,55	18,62	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 12:00	179,46	134,76	25,22	19,48	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 13:00	184,33	138,85	25,94	19,55	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 14:00	185,19	139,19	26,68	19,32	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 15:00	182,22	139,30	24,83	18,09	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 16:00	182,48	141,50	24,83	16,14	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 17:00	184,75	145,61	25,67	13,47	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 18:00	188,66	151,64	27,23	9,79	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 19:00	182,64	153,16	26,09	3,39	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 20:00	176,25	149,05	27,08	0,11	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 21:00	171,62	145,44	26,18	0,00	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/6/24 22:00	161,36	137,09	24,27	0,00	1					1		1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,21	48,01
23/6/24 23:00	150,31	125,39	24,92	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	47,45	45,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις