

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/6/24 0:00	139,78	113,58	26,20	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1	1	48,54	41,93
24/6/24 1:00	131,59	104,75	26,84	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1		48,55	39,40
24/6/24 2:00	126,03	98,53	27,50	0,00	1					1	1					0	1	1		1	1	1		48,55	37,77
24/6/24 3:00	121,67	96,22	25,45	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		48,53	36,44
24/6/24 4:00	119,88	97,90	21,98	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		46,74	35,89
24/6/24 5:00	121,83	98,58	23,25	0,00	1					1	1					0	1	1		1		1		48,32	36,39
24/6/24 6:00	127,51	102,07	24,24	1,20	1					1	1					0	1	1	1	1		1		48,55	38,19
24/6/24 7:00	145,44	115,39	24,44	5,61	1					1	1					0	1	1	1	1		1		48,55	43,63
24/6/24 8:00	161,83	128,76	22,62	10,45	1					1	1	1				0	1	1	1	1		1		48,55	47,96
24/6/24 9:00	173,26	140,97	18,31	13,98	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/6/24 10:00	179,28	145,75	16,82	16,71	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/6/24 11:00	181,54	152,99	10,09	18,46	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 12:00	185,43	154,94	11,10	19,39	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 13:00	191,51	156,60	15,32	19,58	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 14:00	192,68	158,81	14,62	19,25	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 15:00	190,26	159,69	12,67	17,90	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 16:00	189,82	160,29	13,70	15,84	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 17:00	192,17	163,28	16,07	12,83	1					1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 18:00	194,29	169,64	15,96	8,70	1					1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 19:00	188,65	166,14	20,23	2,29	1					1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 20:00	183,55	153,50	29,98	0,07	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 21:00	176,80	145,36	31,43	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 22:00	163,86	135,66	28,19	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
24/6/24 23:00	150,96	122,54	28,42	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις