

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 20/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,68	2,81	0,86	0,01					1	1		1		0,89	0,99
	01:00	3,40	2,58	0,82	0,00						1		1		0,89	0,99
	02:00	3,25	2,46	0,79	0,00						1		1		0,86	0,91
	03:00	3,04	2,22	0,82	0,00					1	1	1	1		0,83	0,74
	04:00	3,02	2,14	0,88	0,00					1			1		0,89	0,96
	05:00	2,89	2,01	0,88	0,00					1			1		0,89	0,92
	06:00	2,91	2,01	0,88	0,02					1			1		0,89	0,93
	07:00	3,09	2,21	0,88	0,00						1		1		0,89	0,97
	08:00	3,39	2,51	0,88	0,00						1		1		0,89	0,98
	09:00	3,58	2,40	0,82	0,36						1		1		0,89	0,98
	10:00	3,84	2,95	0,48	0,40						1		1		0,89	0,98
	11:00	4,02	3,15	0,48	0,40						1	1	1		0,89	0,98
	12:00	4,03	3,11	0,52	0,40						1	1	1		0,94	0,98
	13:00	4,08	3,14	0,53	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,91	2,97	0,53	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	3,86	2,89	0,57	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,96	2,63	0,93	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	17:00	4,09	3,10	0,59	0,40			1						1	0,99	0,99
	18:00	4,18	2,88	0,90	0,40			1						1	0,99	0,99
	19:00	4,36	3,04	0,92	0,40			1						1	0,99	0,99
20:00	4,50	2,79	0,92	0,79			1						1	0,99	0,99	
21:00	4,76	3,02	0,91	0,82			1						1	0,99	0,99	
22:00	4,65	3,16	0,88	0,62			1						1	0,99	0,99	
23:00	4,36	3,06	0,88	0,42			1						1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε μηδενισμό παραγωγής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις ώρες 2:00-3:00 έγινε πλύσιμο της μονάδας G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης