

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 21/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,00	3,16	0,82	0,02			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,66	2,85	0,81	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,37	2,61	0,76	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	3,20	2,42	0,77	0,01						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,13	2,43	0,70	0,00					1			1		0,99	0,99
	05:00	3,04	2,40	0,64	0,00					1			1		0,99	0,99
	06:00	3,08	2,59	0,50	0,00					1			1		0,99	0,99
	07:00	3,27	2,73	0,54	0,00						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,55	2,88	0,67	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,93	3,31	0,62	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	10:00	4,03	3,35	0,67	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	4,19	3,55	0,65	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,45	3,80	0,65	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,61	3,99	0,62	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,59	3,89	0,69	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	4,54	3,69	0,85	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	4,58	3,72	0,86	0,00			1			1	1	1		0,99	0,99
	17:00	4,57	3,79	0,77	0,01			1			1			1	0,99	0,99
	18:00	4,69	4,01	0,67	0,01			1			1	1		1	0,99	0,99
	19:00	4,69	3,98	0,71	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99
20:00	4,78	4,07	0,71	0,00			1			1	1		1	0,99	0,99	
21:00	5,06	4,50	0,55	0,01			1			1	1		1	0,99	0,99	
22:00	4,86	4,24	0,61	0,01			1			1	1		1	0,99	0,99	
23:00	4,54	3,89	0,65	0,01			1			1	1		1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης