

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 22/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,20	3,38	0,81	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	3,91	3,15	0,76	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,66	2,97	0,69	0,00			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,49	2,78	0,70	0,00			1					1		0,99	0,99
	04:00	3,42	2,76	0,66	0,00			1					1		0,99	0,99
	05:00	3,30	2,67	0,64	0,00			1					1		0,99	0,99
	06:00	3,24	2,57	0,67	0,00			1					1		0,98	0,98
	07:00	3,43	2,76	0,67	0,00			1					1		0,99	0,99
	08:00	3,71	3,10	0,61	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,89	3,33	0,56	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	10:00	4,08	3,60	0,48	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	11:00	4,17	3,55	0,62	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	12:00	4,38	3,66	0,71	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	13:00	4,55	3,68	0,86	0,01			1		1	1		1		0,99	0,99
	14:00	4,54	3,61	0,93	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	4,37	3,43	0,94	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	4,41	3,48	0,93	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	4,38	3,46	0,93	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	4,38	3,45	0,92	0,01			1			1		1		0,99	0,99
	19:00	4,37	3,46	0,91	0,00			1			1		1		0,99	0,99
20:00	4,34	3,46	0,88	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
21:00	4,38	3,52	0,86	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
22:00	4,28	3,44	0,85	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
23:00	4,10	3,27	0,82	0,01			1			1		1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης