

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 23/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,88	3,12	0,76	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,62	2,80	0,82	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,49	2,60	0,88	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	3,33	2,52	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,23	2,53	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	3,10	2,41	0,68	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	3,10	2,52	0,57	0,01						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,23	2,69	0,54	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,50	3,05	0,43	0,01			1						1	0,98	0,98
	09:00	3,73	3,42	0,30	0,00			1		1				1	0,99	0,99
	10:00	3,86	3,63	0,22	0,01			1		1	1			1	0,98	0,98
	11:00	3,95	3,66	0,28	0,01			1						1	0,99	0,99
	12:00	4,13	3,84	0,29	0,01			1						1	0,99	0,99
	13:00	4,18	3,98	0,20	0,00			1						1	0,99	0,99
	14:00	4,13	3,96	0,17	0,00			1						1	0,99	0,99
	15:00	3,84	3,69	0,15	0,00			1						1	0,99	0,99
	16:00	3,86	3,74	0,13	0,00			1						1	0,99	0,99
	17:00	3,83	3,61	0,23	0,00			1						1	0,99	0,99
18:00	3,93	3,57	0,36	0,00			1						1	0,99	0,99	
19:00	3,98	3,77	0,21	0,00			1						1	0,99	0,99	
20:00	4,01	3,93	0,08	0,00			1						1	0,99	0,99	
21:00	4,27	4,04	0,23	0,00			1						1	0,99	0,99	
22:00	4,14	3,49	0,65	0,00			1						1	0,99	0,99	
23:00	3,91	3,29	0,61	0,00			1						1	0,79	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης