

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 24/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,61	3,20	0,41	0,00			1			1		1		0,75	0,92
	01:00	3,36	3,13	0,23	0,00					1	1		1		0,77	0,86
	02:00	3,20	3,06	0,13	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	3,03	2,91	0,13	0,00					1	1		1		0,88	0,88
	04:00	2,98	2,81	0,17	0,00					1	1		1		0,82	0,82
	05:00	2,95	2,70	0,26	0,00					1	1		1		0,79	0,79
	06:00	2,92	2,64	0,28	0,00					1	1		1		0,75	0,76
	07:00	3,14	2,78	0,36	0,00					1	1		1		0,95	0,95
	08:00	3,50	3,28	0,22	0,00			1		1				1	0,95	0,92
	09:00	3,66	3,40	0,26	0,00			1		1				1	0,98	0,98
	10:00	3,82	3,67	0,15	0,00			1		1	1			1	0,87	0,87
	11:00	4,03	3,92	0,10	0,00			1		1	1			1	0,94	0,94
	12:00	4,13	4,00	0,12	0,00			1		1	1			1	0,98	0,98
	13:00	4,27	4,12	0,15	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	14:00	4,24	4,21	0,03	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	15:00	4,10	3,93	0,18	0,00			1		1	1			1	0,99	0,99
	16:00	3,97	3,37	0,24	0,35			1		1	1			1	0,92	0,92
	17:00	3,89	3,17	0,32	0,40			1						1	0,97	0,97
	18:00	4,05	3,37	0,27	0,40			1						1	0,99	0,99
19:00	4,08	3,08	0,41	0,60			1						1	0,99	0,99	
20:00	4,20	3,06	0,34	0,80			1						1	0,99	0,99	
21:00	4,43	3,17	0,26	1,00			1						1	0,99	0,99	
22:00	4,25	2,66	0,59	1,00			1						1	0,98	0,98	
23:00	3,94	2,83	0,68	0,42			1						1	0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-2:00 έγινε πλήση της μονάδας G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης