

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Πέμπτη	20/06/24 0:00	45,26	1	1	1		1	1	1	1	13
	20/06/24 1:00	41,91	1	1	1		1	1	1	1	6
	20/06/24 2:00	39,97	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 3:00	38,57	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 4:00	37,51	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 5:00	37,74	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 6:00	38,84	1	1	1		1	1	1	1	5
	20/06/24 7:00	43,78	1	1	1		1	1	1	1	10
	20/06/24 8:00	48,22	1	1	1		1	1	1	1	14
	20/06/24 9:00	51,82	1	1	1		1	1	1	1	18
	20/06/24 10:00	52,68	1	1	1		1	1	1	1	21
	20/06/24 11:00	54,10	1		1		1	1	1	1	23
	20/06/24 12:00	55,55	1	1	1		1	1	1	1	23
	20/06/24 13:00	56,81	1	1	1		1	1	1	1	25
	20/06/24 14:00	57,30	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 15:00	56,74	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 16:00	56,32	1	1	1		1	1	1		30
	20/06/24 17:00	55,93	1	1	1		1	1	1		29
	20/06/24 18:00	56,36	1	1	1		1	1	1		25
	20/06/24 19:00	55,98	1	1	1		1	1	1		25
20/06/24 20:00	54,68	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 21:00	54,85	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 22:00	53,84	1	1	1		1	1	1		25	
20/06/24 23:00	49,95	1	1	1		1	1	1		20	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Η μονάδα G2 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.