

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				του Αγίου Πνεύματος 24/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x46)
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος	24/06/24 0:00	43,41	1	1	1		1	1	1		14
	24/06/24 1:00	40,32	1	1	1		1	1	1		9
	24/06/24 2:00	37,78	1	1	1		1	1	1		7
	24/06/24 3:00	37,09	1	1	1		1	1	1		6
	24/06/24 4:00	36,10	1	1	1		1	1	1		6
	24/06/24 5:00	35,62	1	1	1		1	1	1		5
	24/06/24 6:00	36,90	1	1	1		1	1	1		5
	24/06/24 7:00	42,69	1	1	1		1	1	1		12
	24/06/24 8:00	46,17	1	1	1		1	1	1		16
	24/06/24 9:00	49,20	1	1	1		1	1	1		22
	24/06/24 10:00	50,61	1	1	1		1	1	1		26
	24/06/24 11:00	51,97	1		1	1	1	1	1		25
	24/06/24 12:00	53,15	1		1	1	1	1	1		27
	24/06/24 13:00	54,01	1	1	1	1	1	1	1		29
	24/06/24 14:00	55,09	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 15:00	54,36	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 16:00	54,17	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 17:00	54,51	1	1		1	1	1	1		30
	24/06/24 18:00	54,15	1	1		1	1	1	1		25
	24/06/24 19:00	53,74	1	1		1	1	1	1		25
24/06/24 20:00	52,56	1	1		1	1	1	1		25	
24/06/24 21:00	53,11	1	1		1	1	1	1		25	
24/06/24 22:00	52,48	1	1		1	1	1	1		24	
24/06/24 23:00	48,19	1	1		1	1	1	1		19	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 30MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ολιγόλεπτη μερική διακοπή στις 10:07 λόγω βλάβης της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.