

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 0,800 | 1,000 | | |
| R P E H | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 6,84 | 6,03 | 0,81 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 01:00 | 6,38 | 5,44 | 0,93 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 02:00 | 6,10 | 5,20 | 0,90 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 03:00 | 5,92 | 5,11 | 0,80 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 04:00 | 5,79 | 5,01 | 0,78 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 05:00 | 5,72 | 4,89 | 0,83 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 06:00 | 5,92 | 5,09 | 0,83 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 07:00 | 6,61 | 5,80 | 0,81 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 08:00 | 7,05 | 6,12 | 0,92 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 7,16 | 6,35 | 0,81 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 10:00 | 6,96 | 6,32 | 0,64 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 11:00 | 7,07 | 6,51 | 0,56 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 12:00 | 7,15 | 6,97 | 0,18 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 13:00 | 7,57 | 6,90 | 0,66 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 14:00 | 7,58 | 6,90 | 0,68 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 15:00 | 7,54 | 6,84 | 0,70 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 7,42 | 6,83 | 0,59 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 17:00 | 7,66 | 7,16 | 0,49 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 8,28 | 7,76 | 0,53 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 8,66 | 8,06 | 0,61 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 8,52 | 7,94 | 0,59 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 8,49 | 7,79 | 0,69 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 8,20 | 7,51 | 0,69 | 1 | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 7,58 | 6,80 | 0,77 | 1 | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης