

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	6,53	6,40	0,13		1		1							0,51	0,70
	01:00	6,05	5,80	0,26		1		1							1,60	1,72
	02:00	5,71	5,50	0,21		1		1							1,36	1,36
	03:00	5,56	5,43	0,13		1		1							1,23	1,21
	04:00	5,48	5,35	0,13		1		1							1,17	1,14
	05:00	5,51	5,36	0,15		1		1							1,13	1,18
	06:00	5,61	5,54	0,07		1		1							1,24	1,27
	07:00	6,14	6,02	0,11		1		1							1,70	1,78
	08:00	6,65	6,56	0,09	1	1		1							1,62	1,40
	09:00	7,07	6,97	0,10	1	1		1							1,58	1,65
	10:00	7,40	7,34	0,06	1	1		1							1,80	1,98
	11:00	7,52	7,44	0,07	1	1		1							1,96	2,09
	12:00	7,78	7,72	0,06	1	1		1							2,30	2,36
	13:00	7,72	7,55	0,17	1	1		1							2,33	2,33
	14:00	7,01	6,90	0,11	1	1		1							1,90	1,58
	15:00	6,74	6,74	0,00	1	1		1							1,31	1,32
	16:00	6,83	6,83	0,00	1	1		1							1,36	1,40
	17:00	7,18	7,18	0,00	1	1		1							1,61	1,76
	18:00	7,81	7,81	0,00	1	1		1							1,60	1,02
	19:00	8,18	8,18	0,00				1	1						1,65	1,65
20:00	8,26	8,26	0,00				1	1						1,72	1,74	
21:00	8,73	8,72	0,01				1	1						2,19	2,22	
22:00	8,14	8,00	0,14				1	1						1,79	1,63	
23:00	7,36	7,21	0,14				1	1						0,88	0,84	

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης