

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500					
		ΤΕ (MW)			5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024	00:00	23,64	23,12	0,54	1	1		1						11,36	5,18	5,01	67%	2.667
	01:00	21,56	20,68	0,89		1		1						4,80	6,18	6,18	81%	2.361
	02:00	20,16	19,13	1,06		1		1						6,34	7,17	6,97	75%	2.188
	03:00	19,21	18,62	0,64		1		1						6,85	6,23	6,04	73%	2.132
	04:00	18,72	17,30	1,50		1		1						8,17	5,72	5,57	68%	1.991
	05:00	18,33	16,57	1,95		1		1						8,91	5,33	5,19	65%	1.913
	06:00	18,88	16,91	2,20		1		1						8,57	5,82	5,69	66%	1.949
	07:00	20,84	18,08	2,94		1		1						7,40	7,48	7,29	71%	2.073
	08:00	22,81	19,89	3,07		1		1						5,59	8,26	8,05	78%	2.272
	09:00	24,39	21,10	3,52		1		1						4,38	6,63	5,78	83%	2.410
	10:00	24,28	22,00	2,46	1			1	1				1	8,48	3,63	6,62	72%	3.350
	11:00	24,42	19,49	5,12	1			1	1					7,49	8,83	8,61	72%	2.289
	12:00	25,17	20,17	5,20	1			1						3,31	9,10	8,87	86%	2.304
	13:00	25,93	22,17	4,00	1			1						1,31	9,39	9,14	94%	2.538
	14:00	26,26	22,18	4,33	1			1	1					4,80	9,50	9,25	82%	2.693
	15:00	26,59	22,78	4,00	1			1	1					4,20	9,62	9,38	84%	2.651
	16:00	27,15	23,20	4,10	1	1		1						11,27	8,89	8,62	67%	3.187
	17:00	27,63	24,45	3,35	1	1		1						10,02	9,15	8,93	71%	2.808
	18:00	29,50	26,01	3,67	1	1		1						8,47	10,10	10,34	75%	2.975
	19:00	29,64	26,06	3,75	1	1		1						8,42	10,11	10,40	76%	2.981
20:00	28,89	23,50	5,80	1	1		1						10,98	10,08	10,09	68%	2.707	
21:00	29,07	22,24	7,31	1	1		1						12,24	10,10	10,24	65%	2.575	
22:00	28,23	20,33	8,39	1	1		1						14,15	9,78	9,59	59%	2.378	
23:00	26,27	19,19	7,58	1	1		1						15,29	8,46	8,27	56%	2.261	
		587,58 MWh													ΑΩΛ: 18,30		59.653 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 09:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης