

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
					Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)																			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
25/6/24 0:00	139,13	111,92	27,21	0,00	1						1	1						1	1	1	1	1			48,55	48,55
25/6/24 1:00	130,21	99,06	31,15	0,00	1						1	1						1	1	1	1				48,55	48,55
25/6/24 2:00	124,90	90,70	34,20	0,00	1						1	1						1		1	1				48,55	48,55
25/6/24 3:00	121,32	88,03	33,28	0,00	1						1	1						1		1	1				48,55	48,30
25/6/24 4:00	119,23	86,22	33,00	0,00	1						1	1						1		1	1				48,55	47,70
25/6/24 5:00	121,11	86,85	34,25	0,00	1						1	1						1		1	1				48,55	48,32
25/6/24 6:00	127,51	92,06	34,38	1,08	1						1	1						1		1	1				48,55	46,36
25/6/24 7:00	146,86	109,77	32,17	4,92	1					1	1	1						1		1	1				48,55	48,55
25/6/24 8:00	166,64	125,82	30,45	10,37	1					1	1	1						1		1	1	1			48,55	48,55
25/6/24 9:00	180,74	139,38	27,38	13,98	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 10:00	187,13	147,08	23,54	16,51	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 11:00	189,22	146,46	24,15	18,61	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 12:00	193,71	149,22	24,96	19,53	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 13:00	200,34	154,93	25,74	19,67	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 14:00	200,94	154,92	26,86	19,15	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 15:00	197,85	150,96	28,86	18,02	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 16:00	196,82	151,08	29,91	15,82	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 17:00	198,93	155,34	30,50	13,09	1					1	1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 18:00	201,22	162,76	29,16	9,30	1					1	1	1	1		1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 19:00	194,75	160,51	30,00	4,23	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 20:00	187,21	155,70	29,98	1,53	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 21:00	177,08	146,83	29,56	0,69	1					1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 22:00	163,90	133,98	29,92	0,00	1					1	1							1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
25/6/24 23:00	151,05	119,73	31,32	0,00	1					1	1							1	1		1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας DG2 ΘΗΣ.