

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 19/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,50	2,73	0,76	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,23	2,40	0,82	0,00						1		1		0,99	0,99
	02:00	3,09	2,22	0,87	0,00						1		1		0,99	0,98
	03:00	2,92	2,03	0,88	0,01								1		0,99	0,95
	04:00	2,85	1,93	0,92	0,01								1		0,99	0,93
	05:00	2,77	1,85	0,92	0,00								1		0,99	0,92
	06:00	2,84	1,98	0,87	0,00								1		0,99	0,94
	07:00	3,06	2,20	0,86	0,00							1		1	0,99	0,98
	08:00	3,44	2,63	0,80	0,00							1		1	0,99	0,99
	09:00	3,64	2,87	0,77	0,00							1		1	0,99	0,99
	10:00	3,82	3,04	0,78	0,00						1	1		1	0,98	0,99
	11:00	4,01	3,12	0,89	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	12:00	4,14	3,21	0,92	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	13:00	4,21	3,28	0,93	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	14:00	4,15	3,22	0,93	0,00						1	1		1	0,99	0,99
	15:00	4,04	3,11	0,92	0,01						1	1		1	0,99	0,99
	16:00	4,02	2,82	0,85	0,35						1	1		1	0,90	0,98
	17:00	3,99	2,71	0,88	0,40						1	1		1	0,89	0,99
	18:00	4,17	2,89	0,88	0,40						1	1		1	0,89	0,99
19:00	4,23	2,75	0,88	0,60						1	1		1	0,89	0,99	
20:00	4,27	2,58	0,87	0,81						1	1		1	0,89	0,98	
21:00	4,51	2,62	0,87	1,01							1		1	0,89	0,99	
22:00	4,37	2,49	0,86	1,01							1		1	0,89	0,98	
23:00	4,15	2,86	0,87	0,43						1	1		1	0,89	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης