

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Ρ Ο Λ Ο Γ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 2,91 | 2,85 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 01:00 | 2,72 | 2,72 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 02:00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 03:00 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 04:00 | 2,32 | 2,20 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 05:00 | 2,26 | 1,71 | 0,55 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 06:00 | 2,33 | 1,68 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 07:00 | 2,68 | 2,04 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 08:00 | 2,96 | 2,42 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 09:00 | 3,19 | 2,78 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 10:00 | 3,35 | 2,91 | 0,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 3,40 | 2,85 | 0,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 3,39 | 2,58 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 3,35 | 2,62 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 14:00 | 3,28 | 2,72 | 0,55 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 15:00 | 3,25 | 2,60 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 16:00 | 3,25 | 2,69 | 0,56 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 17:00 | 3,31 | 2,15 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 18:00 | 3,48 | 2,28 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 3,52 | 2,32 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 3,52 | 2,32 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 3,56 | 2,36 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 3,38 | 2,19 | 1,18 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 23:00 | 3,10 | 2,02 | 1,09 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης