

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 25/6/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	4,90	0,85	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	9,10	8,72	0,38			1	8	2,65
	01:00	8,58	8,10	0,48			1	7	2,65
	02:00	8,19	7,62	0,57			1	6	2,65
	03:00	7,78	6,49	1,29			1	5	2,65
	04:00	7,60	6,21	1,40			1	5	2,65
	05:00	7,44	5,90	1,54			1	4	2,65
	06:00	7,47	6,04	1,43			1	4	2,65
	07:00	7,86	6,60	1,26			1	4	2,65
	08:00	8,30	7,17	1,13			1	5	2,65
	09:00	8,70	7,12	1,58			1	5	2,65
	10:00	8,79	6,94	1,85			1	4	2,65
	11:00	8,86	7,01	1,85			1	4	2,65
	12:00	9,18	7,54	1,64			1	5	2,65
	13:00	9,33	7,73	1,60			1	5	2,65
	14:00	8,45	6,80	1,64			1	4	2,65
	15:00	9,36	7,50	1,85			1	5	2,65
	16:00	9,63	7,64	1,99			1	5	2,65
	17:00	9,77	7,80	1,97			1	5	2,65
	18:00	10,03	8,07	1,95			1	5	2,65
	19:00	10,62	8,75	1,87			1	6	2,65
	20:00	10,35	8,47	1,89			1	6	2,65
	21:00	10,20	8,49	1,70			1	6	2,65
	22:00	9,79	7,93	1,86			1	5	2,65
	23:00	9,31	7,68	1,63			1	5	2,65

**Παρατηρήσεις:** Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 13:58 έως 15:25 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης