

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 26/6/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	4,90	0,85	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x14)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	8,54	6,96	1,58			1	5	2,65
	01:00	8,24	6,36	1,88			1	4	2,65
	02:00	7,77	5,78	1,99			1	4	2,65
	03:00	7,30	5,44	1,86			1	3	2,65
	04:00	7,15	5,17	1,99			1	3	2,65
	05:00	6,98	5,04	1,94			1	2	2,65
	06:00	7,16	5,21	1,95			1	2	2,65
	07:00	7,68	5,66	2,02			1	2	2,65
	08:00	8,23	6,34	1,89			1	3	2,65
	09:00	8,41	6,53	1,89			1	4	2,65
	10:00	8,77	6,75	2,02			1	4	2,65
	11:00	9,21	7,19	2,02			1	4	2,65
	12:00	9,32	7,34	1,98			1	4	2,65
	13:00	9,32	7,36	1,96			1	4	2,65
	14:00	9,42	7,42	2,00			1	4	2,65
	15:00	9,39	7,46	1,93			1	4	2,65
	16:00	8,90	6,92	1,98			1	4	2,65
	17:00	9,56	7,58	1,98			1	4	2,65
	18:00	9,87	7,95	1,92			1	5	2,65
	19:00	10,06	8,70	1,36			1	6	2,65
	20:00	10,13	9,10	1,02			1	6	2,65
	21:00	10,10	9,29	0,81			1	7	2,65
	22:00	9,77	8,18	1,59			1	6	2,65
	23:00	9,40	8,08	1,32			1	5	2,65

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 15:52 έως 16:17 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή για εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης