

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024	00:00	24,07	17,63	6,44	1			1						8,58
01:00		21,96	15,37	6,59	1			1						7,81	7,60
02:00		20,61	14,26	6,35	1			1						7,33	7,13
03:00		19,57	13,64	5,93	1			1						6,79	6,61
04:00		19,14	13,25	5,89	1			1						6,34	6,18
05:00		18,77	13,37	5,40	1			1						6,00	5,83
06:00		18,93	13,58	5,35	1			1						6,08	5,95
07:00		20,81	14,55	6,26	1			1						7,35	7,18
08:00		23,02	16,05	6,96	1			1						8,16	7,95
09:00		24,48	17,42	7,06	1			1						8,75	8,53
10:00		24,57	17,59	6,98	1			1						8,77	8,58
11:00		25,01	17,40	7,61	1			1						8,89	8,73
12:00		25,98	18,83	7,15	1			1						9,25	9,10
13:00		26,93	19,69	7,23	1			1						9,44	9,42
14:00		27,15	19,46	7,69	1			1						9,44	9,53
15:00		26,52	18,66	7,85	1			1						9,13	9,29
16:00		26,53	19,50	7,03	1			1						9,14	9,22
17:00		26,41	20,70	5,71	1			1	1					9,24	9,21
18:00		26,90	21,59	5,31	1			1	1					9,46	9,39
19:00		27,12	22,18	4,94	1	1		1						9,04	8,18
20:00		27,10	21,38	5,72	1	1		1						8,23	8,08
21:00		28,14	21,31	6,83	1	1		1						8,88	8,97
22:00		27,07	19,91	7,17	1	1		1						8,45	8,32
23:00		25,54	19,47	6,07	1			1						9,10	8,85

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης