

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 26/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,68	2,74	0,89	0,04			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,37	2,45	0,91	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	02:00	3,11	2,17	0,92	0,02						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,99	2,05	0,91	0,03					1			1		0,99	0,99
	04:00	2,87	1,94	0,92	0,01					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,87	1,94	0,92	0,02					1			1		0,98	0,98
	06:00	2,87	1,97	0,88	0,02					1			1		0,98	0,98
	07:00	3,12	2,26	0,85	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,39	2,52	0,85	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,65	2,73	0,88	0,03						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,82	2,94	0,85	0,03						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,96	3,14	0,78	0,04						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	4,13	3,37	0,73	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	4,23	3,27	0,93	0,03						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	4,21	3,26	0,90	0,05						1	1	1		0,99	0,99
	15:00	4,03	3,08	0,93	0,02						1	1	1		0,99	0,99
	16:00	3,91	2,95	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,95	2,99	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,99	3,03	0,92	0,04			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,13	3,17	0,93	0,04			1					1		0,99	0,99
20:00	4,25	3,27	0,93	0,05			1					1		0,99	0,99	
21:00	4,48	3,60	0,86	0,02			1			1		1		0,99	0,99	
22:00	4,35	3,42	0,93	0,01			1					1		0,99	0,99	
23:00	4,02	3,18	0,83	0,01			1					1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης