

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	68,90	58,92	9,98	0,00	1	1	1	1	1	1											1
	01:00	62,36	52,88	9,48	0,00		1	1	1	1	1											1
	02:00	60,88	51,33	9,35	0,20		1	1	1	1	1											1
	03:00	58,36	48,75	9,41	0,20		1	1	1	1	1											1
	04:00	57,42	47,82	9,40	0,20		1	1	1	1	1											1
	05:00	57,97	48,11	9,65	0,20		1	1	1	1	1											1
	06:00	60,77	50,87	9,70	0,20		1	1	1	1	1											1
	07:00	66,62	56,81	9,61	0,20		1	1	1	1	1				1							1
	08:00	71,74	62,85	8,69	0,20	1	1	1	1	1	1				1							1
	09:00	74,58	66,48	7,90	0,20	1	1	1	1	1	1				1							1
	10:00	75,90	68,10	7,60	0,20	1	1	1	1	1	1				1							1
	11:00	76,55	68,65	7,70	0,20	1	1	1	1	1	1				1							1
	12:00	77,68	69,12	8,16	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	13:00	79,04	69,86	8,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	14:00	79,51	69,25	9,86	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	15:00	79,74	68,94	10,40	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	16:00	83,41	72,54	10,47	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	17:00	86,58	75,75	10,43	0,40	1	1	1	1	1	1				1							1
	18:00	88,99	78,52	10,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1
	19:00	90,42	79,07	10,95	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1
	20:00	88,67	79,25	9,02	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1
	21:00	87,65	78,74	8,51	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1
	22:00	81,78	73,39	7,99	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1		1
23:00	73,50	65,12	7,98	0,40	1	1	1	1	1	1				1					1		1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης