

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024		00:00	7,41	5,87	1,55		1		1							1,54	1,91
		01:00	6,77	4,63	2,14		1		1							2,30	2,33
		02:00	6,34	4,36	1,97		1		1							2,02	2,01
		03:00	6,13	4,30	1,82		1		1							1,84	1,80
		04:00	6,01	4,32	1,69		1		1							1,70	1,67
		05:00	5,99	4,28	1,72		1		1							1,72	1,64
		06:00	6,32	4,41	1,91		1		1							1,91	1,97
		07:00	6,99	4,82	2,17		1		1							2,28	2,42
		08:00	7,60	5,11	2,49		1		1							2,59	2,60
		09:00	8,33	5,64	2,69		1	1	1							2,83	2,85
		10:00	8,44	5,65	2,79		1	1	1							2,89	2,87
		11:00	8,52	5,66	2,86		1	1	1							2,90	2,88
		12:00	8,82	6,04	2,77		1	1	1							3,00	2,99
		13:00	9,04	6,25	2,80		1	1	1							3,04	3,00
		14:00	8,91	6,07	2,83		1	1	1							3,03	3,03
		15:00	8,44	5,97	2,47		1	1	1							2,94	2,93
		16:00	8,28	6,00	2,28		1	1	1							2,84	2,84
		17:00	8,83	6,99	1,85		1	1	1							2,93	3,03
		18:00	9,34	8,12	1,22				1	1						2,15	1,78
		19:00	9,54	8,15	1,39				1	1						2,69	3,00
	20:00	9,60	7,70	1,90				1	1						2,95	3,01	
	21:00	9,87	7,63	2,24				1	1						3,04	3,04	
	22:00	9,27	6,59	2,68				1	1						2,96	2,76	
	23:00	8,32	6,41	1,91				1	1						1,97	1,81	

Ενα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Επαναλαμβανόμενες ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας των ΑΠ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης