

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 27/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,66	2,90	0,75	0,01			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,35	2,63	0,72	0,00			1			1		1		0,80	0,96
	02:00	3,08	2,49	0,60	0,00			1			1		1		0,60	0,73
	03:00	2,95	2,05	0,90	0,00					1			1		0,90	0,92
	04:00	2,87	1,91	0,95	0,00					1			1		0,98	0,98
	05:00	2,81	1,88	0,93	0,01								1		0,98	0,98
	06:00	2,84	1,91	0,93	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,00	2,06	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99
	08:00	3,34	2,41	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99
	09:00	3,60	2,67	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99
	10:00	3,83	2,90	0,93	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	11:00	4,01	3,15	0,85	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	12:00	4,01	3,30	0,71	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	13:00	4,17	3,39	0,77	0,01							1	1	1	0,99	0,99
	14:00	4,11	3,25	0,86	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	15:00	3,91	3,15	0,75	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	16:00	3,85	3,02	0,83	0,00							1	1	1	0,99	0,99
	17:00	3,74	3,03	0,71	0,00			1						1	0,99	0,99
	18:00	3,87	3,35	0,52	0,00			1						1	0,99	0,99
	19:00	4,07	3,64	0,43	0,00			1				1		1	0,99	0,99
20:00	4,09	3,72	0,36	0,00			1				1		1	0,99	0,99	
21:00	4,38	4,13	0,25	0,00			1				1		1	0,99	0,99	
22:00	4,23	3,84	0,38	0,00			1				1		1	0,99	0,99	
23:00	3,91	3,40	0,51	0,00			1						1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-03:00 έγινε πλήση των μονάδων G3 και G8

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης