

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	67,93	59,07	8,86	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	01:00	62,47	54,26	8,21	1,00		1	1	1	1	1							1			1	
	02:00	60,19	52,93	7,26	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	03:00	57,49	49,89	7,60	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	04:00	56,56	49,59	6,97	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	05:00	57,33	51,38	5,95	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	06:00	59,65	53,61	6,05	0,00		1	1	1	1	1							1			1	
	07:00	65,88	59,72	6,15	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1	
	08:00	74,10	67,63	6,48	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	09:00	78,64	72,61	6,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	10:00	79,37	73,68	5,69	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	11:00	79,28	74,82	4,46	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	12:00	80,12	76,23	3,74	0,15	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	13:00	82,86	76,77	5,98	0,11	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	14:00	82,17	75,33	6,69	0,15	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	15:00	80,03	73,35	6,42	0,25	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	16:00	80,91	75,78	5,00	0,13	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
	17:00	84,64	81,02	3,36	0,26	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	18:00	88,68	85,21	3,23	0,24	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	19:00	88,33	85,23	2,96	0,14	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	20:00	87,56	85,29	2,08	0,19	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	21:00	84,63	82,24	2,24	0,15	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	
	22:00	77,97	75,76	2,10	0,11	1	1	1	1	1	1				1			1			1	
23:00	72,51	71,09	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1				1			1			1		

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης