

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																			
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	66,92	57,86	9,04	0,01	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	01:00	62,85	54,17	8,67	0,01	1	1	1	1	1	1								1	15,19	15,19
	02:00	59,84	49,53	9,91	0,40	1	1	1	1	1	1								1	13,75	13,67
	03:00	57,67	48,45	8,82	0,40	1	1	1	1	1	1								1	11,63	11,57
	04:00	57,01	46,60	10,00	0,40	1	1		1	1	1								1	11,07	11,23
	05:00	57,03	44,36	12,27	0,40	1	1		1	1	1									15,16	15,20
	06:00	59,02	46,38	12,24	0,40	1	1		1	1	1									15,20	15,20
	07:00	65,78	54,64	10,83	0,31	1	1		1	1	1								1	15,20	15,20
	08:00	71,82	61,99	9,62	0,21	1	1		1	1	1								1	15,20	15,20
	09:00	76,81	68,55	8,14	0,13	1	1		1	1	1			1					1	15,20	15,20
	10:00	78,35	69,82	8,53	0,01	1	1		1	1	1			1					1	15,20	15,20
	11:00	77,75	67,60	10,14	0,01	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	12:00	79,62	69,64	9,82	0,16	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	13:00	81,70	72,53	8,77	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	14:00	81,46	71,31	9,74	0,41	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	15:00	79,54	68,29	10,84	0,41	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	16:00	80,84	69,48	10,93	0,42	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	17:00	84,83	73,49	10,89	0,45	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	18:00	90,21	78,36	11,38	0,47	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	19:00	90,03	76,89	12,63	0,50	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	20:00	87,84	74,58	12,65	0,61	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	21:00	85,66	72,50	12,57	0,59	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	22:00	79,49	68,70	10,38	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20
	23:00	73,82	63,52	9,89	0,40	1	1	1	1	1	1			1					1	15,20	15,20

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης