

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	29,54	18,46	11,08			1		1		1				11,84	11,84
	01:00	27,46	17,24	10,21			1		1		1				11,01	11,00
	02:00	26,02	16,47	9,55			1		1		1				10,23	10,21
	03:00	25,06	15,76	9,30			1		1		1				9,75	9,73
	04:00	24,34	15,42	8,92					1		1				9,74	9,74
	05:00	23,94	15,47	8,47					1		1				9,59	9,59
	06:00	23,86	15,64	8,22					1		1				9,51	9,52
	07:00	26,12	17,30	8,82			1		1		1				10,42	10,43
	08:00	27,65	18,86	8,78			1		1		1				11,04	11,05
	09:00	28,48	18,57	9,91			1		1		1				11,36	11,38
	10:00	29,64	19,39	10,25			1		1		1				11,85	11,86
	11:00	30,37	20,62	9,75			1		1		1				12,15	12,16
	12:00	31,43	21,47	9,95			1		1		1				12,57	12,56
	13:00	31,53	22,61	8,93			1		1		1				12,65	12,65
	14:00	30,25	22,44	7,81			1		1		1				12,10	12,11
	15:00	29,35	21,61	7,74			1		1		1				11,74	11,74
	16:00	30,17	21,35	8,82			1		1		1				12,04	12,05
	17:00	32,11	21,70	10,41			1		1		1				12,80	12,81
	18:00	35,08	22,51	12,57			1		1		1				13,68	13,69
	19:00	36,54	23,57	12,97			1	1	1		1				13,73	13,73
20:00	36,72	23,92	12,79			1	1	1		1				13,73	13,73	
21:00	37,72	25,90	11,82			1	1		1	1		2		13,66	13,66	
22:00	36,64	25,33	11,32			1	1		1	1				13,73	13,73	
23:00	33,85	23,48	10,37			1	1		1	1				13,52	13,49	

Στις 21:00 σημειώθηκε ολιγόλεπτη μερική διακοπή στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης