

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 28/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,52	2,92	0,60	0,00			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,21	2,39	0,82	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	02:00	3,06	2,22	0,84	0,00					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	2,90	2,07	0,83	0,00					1			1		0,98	0,98
	04:00	2,82	1,87	0,94	0,00								1		0,98	0,98
	05:00	2,78	1,87	0,91	0,00								1		0,97	0,97
	06:00	2,79	1,89	0,90	0,00								1	1	0,97	0,97
	07:00	3,05	2,20	0,84	0,00							1		1	0,98	0,99
	08:00	3,42	2,57	0,85	0,01							1		1	0,99	0,99
	09:00	3,57	2,37	0,84	0,36							1		1	0,99	0,99
	10:00	3,74	2,46	0,88	0,41							1		1	0,99	0,99
	11:00	3,88	2,55	0,92	0,41							1		1	0,99	0,99
	12:00	3,96	2,63	0,93	0,40							1		1	0,99	0,99
	13:00	4,05	2,72	0,93	0,40							1		1	0,99	0,99
	14:00	3,96	2,63	0,93	0,40							1		1	0,99	0,99
	15:00	3,82	2,49	0,93	0,40							1		1	0,99	0,99
	16:00	3,63	2,30	0,93	0,41							1		1	0,99	0,99
	17:00	3,66	2,32	0,93	0,41						1			1	0,99	0,99
	18:00	3,84	2,50	0,93	0,41						1			1	0,99	0,99
	19:00	3,89	2,54	0,93	0,42							1		1	0,99	0,99
20:00	4,02	2,28	0,93	0,81							1		1	0,99	0,99	
21:00	4,31	2,56	0,93	0,81							1		1	0,99	0,99	
22:00	4,02	2,47	0,93	0,63							1		1	0,99	0,99	
23:00	3,73	2,35	0,93	0,46							1		1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης