

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 29/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,35	2,38	0,93	0,04						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,12	0,92	0,02					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,91	1,95	0,93	0,03					1			1		0,98	0,98
	03:00	2,82	1,84	0,93	0,05								1		0,98	0,98
	04:00	2,76	1,79	0,92	0,05								1		0,97	0,97
	05:00	2,48	1,89	0,55	0,04								1		0,87	0,83
	06:00	2,24	1,59	0,62	0,02								1		0,76	0,70
	07:00	3,10	2,15	0,94	0,02						1			1	0,94	0,92
	08:00	3,26	2,28	0,94	0,04						1			1	0,99	0,99
	09:00	3,42	2,44	0,93	0,05						1			1	0,99	0,99
	10:00	3,66	2,72	0,90	0,04						1	1		1	0,99	0,99
	11:00	3,76	2,44	0,91	0,41						1			1	0,99	0,99
	12:00	3,95	2,57	0,92	0,46						1	1		1	0,99	0,99
	13:00	3,99	2,59	0,93	0,47						1	1		1	0,99	0,99
	14:00	3,93	2,52	0,93	0,47						1	1		1	0,99	0,91
	15:00	3,98	2,96	0,55	0,47			1						1	0,99	0,77
	16:00	3,88	3,02	0,38	0,47			1						1	0,99	0,95
	17:00	3,71	2,81	0,42	0,47			1						1	0,99	0,97
	18:00	3,81	2,38	0,97	0,45			1						1	0,99	0,99
	19:00	4,00	2,63	0,97	0,40			1						1	0,99	0,99
20:00	4,01	2,68	0,93	0,40			1						1	0,99	0,99	
21:00	4,14	2,61	0,93	0,60			1						1	0,99	0,99	
22:00	4,01	2,67	0,93	0,41			1						1	0,99	0,99	
23:00	3,60	2,26	0,93	0,41							1		1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης