

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 30/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,30	2,31	0,93	0,05						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,07	0,93	0,06					1			1		0,99	0,99
	02:00	2,88	1,89	0,93	0,06								1		0,98	0,98
	03:00	2,76	1,79	0,92	0,06								1		0,97	0,96
	04:00	2,65	1,69	0,90	0,06								1		0,93	0,92
	05:00	2,63	1,73	0,88	0,03								1		0,92	0,92
	06:00	2,64	1,74	0,87	0,03								1		0,92	0,92
	07:00	2,86	2,08	0,76	0,02						1		1		0,98	0,98
	08:00	3,08	2,28	0,78	0,02						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,25	2,41	0,83	0,01						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,40	2,59	0,80	0,01						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,54	2,79	0,74	0,01						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,74	2,60	0,80	0,34						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,76	2,42	0,92	0,42						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,78	2,42	0,93	0,42						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,47	2,17	0,89	0,41						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,36	2,06	0,90	0,40						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,45	2,12	0,90	0,42						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,72	2,41	0,89	0,41						1	1	1		0,99	0,99
	19:00	3,76	2,48	0,88	0,40						1	1	1		0,99	0,99
20:00	3,77	2,46	0,89	0,42						1	1	1		0,99	0,99	
21:00	4,00	2,63	0,77	0,60						1	1	1		0,99	0,99	
22:00	3,92	2,81	0,71	0,41						1	1	1		0,99	0,99	
23:00	3,66	2,35	0,91	0,40						1	1	1		0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης