

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
28/6/24 0:00	148,42	118,75	29,67	0,00	1						1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/24 1:00	138,87	107,31	31,56	0,00	1						1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/24 2:00	131,98	100,96	31,02	0,00	1						1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 3:00	127,97	97,53	30,45	0,00	1						1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 4:00	125,80	96,26	29,54	0,00	1						1	1					0	1		1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 5:00	127,55	95,97	31,58	0,00	1						1	1					0	1		1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 6:00	132,94	103,85	28,20	0,88	1						1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 7:00	150,66	120,18	26,34	4,13	1						1	1	1				0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
28/6/24 8:00	167,30	134,19	24,20	8,91	1						1	1	1				0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 9:00	181,11	144,87	23,16	13,09	1						1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 10:00	187,38	148,10	23,47	15,81	1						1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 11:00	187,28	148,14	21,54	17,61	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 12:00	191,66	149,10	24,08	18,48	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 13:00	196,68	153,92	24,13	18,63	1						1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 14:00	197,49	154,15	25,23	18,12	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 15:00	194,75	154,45	23,48	16,82	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 16:00	194,99	156,63	23,72	14,63	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 17:00	198,20	157,14	29,40	11,65	1						1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 18:00	200,21	157,80	35,27	7,15	1						1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 19:00	194,67	159,00	33,48	2,19	1						1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 20:00	187,89	148,76	39,04	0,09	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 21:00	179,91	140,03	39,88	0,00	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 22:00	167,20	124,39	42,81	0,00	1						1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/24 23:00	154,31	114,88	39,42	0,00	1						1	1	1				0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις