

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
30/6/24 0:00	153,05	143,99	9,06	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	47,71	47,75
30/6/24 1:00	144,10	131,36	12,73	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	45,72	45,81
30/6/24 2:00	136,89	122,34	14,55	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,26	48,20
30/6/24 3:00	132,34	119,14	13,20	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1		1	1	1	1	48,53	48,51
30/6/24 4:00	128,97	119,39	9,58	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1		1	1	1	1	47,06	47,03
30/6/24 5:00	128,61	119,73	8,88	0,00	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	46,57	46,55
30/6/24 6:00	132,18	117,17	14,02	0,99	1					1	1	1				0	1	1	1		1	1	1	1	42,89	41,93
30/6/24 7:00	146,65	127,46	14,53	4,66	1				1	1	1				0	1	1	1	1		1	1		47,35	47,64	
30/6/24 8:00	159,82	139,87	10,92	9,03	1				1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 9:00	170,94	148,14	10,25	12,55	1				1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 10:00	177,03	145,34	16,48	15,21	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 11:00	177,42	143,65	16,76	17,01	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 12:00	180,92	149,73	13,25	17,94	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 13:00	186,64	151,76	16,79	18,08	1				1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 14:00	187,89	147,73	22,43	17,73	1				1	1	1				2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 15:00	186,27	147,80	21,80	16,67	1				1	1	1				8	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 16:00	187,94	153,04	20,48	14,42	1				1	1	1				15	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 17:00	192,47	150,93	30,07	11,46	1				1	1	1	1			11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 18:00	195,49	154,12	34,52	6,85	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 19:00	191,42	155,04	34,33	2,05	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 20:00	187,06	153,72	33,27	0,07	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 21:00	183,94	153,04	30,90	0,00	1				1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 22:00	175,50	146,52	28,98	0,00	1				1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/24 23:00	163,98	135,23	28,75	0,00	1				1		1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις