

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/7/24 0:00	152,00	148,65	3,35	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 1:00	150,00	147,24	2,76	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 2:00	141,00	138,61	2,39	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 3:00	137,00	134,87	2,13	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 4:00	134,00	131,71	2,29	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 5:00	135,00	132,81	2,18	0,01	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 6:00	142,00	139,36	1,52	1,12	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/7/24 7:00	153,00	148,06	0,87	4,07	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 8:00	171,00	162,75	0,40	7,85	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 9:00	180,00	168,19	0,32	11,49	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 10:00	188,00	173,02	0,60	14,38	1			1	1	1	1					5	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 11:00	194,00	176,79	0,98	16,23	1			1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 12:00	199,00	180,35	1,53	17,12	1			1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 13:00	200,00	180,17	2,44	17,39	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 14:00	204,00	183,47	3,47	17,06	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 15:00	204,00	183,62	4,41	15,97	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 16:00	201,00	182,29	4,61	14,10	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 17:00	205,00	189,97	3,77	11,26	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 18:00	207,00	197,19	2,79	7,02	1			1	1	1	1		1			12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 19:00	210,00	205,58	2,05	2,37	1			1	1	1	1		1		1	12	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 20:00	210,00	208,38	1,49	0,13	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 21:00	206,00	204,89	1,11	0,00	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 22:00	196,00	195,01	0,99	0,00	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
3/7/24 23:00	182,00	180,84	1,16	0,00	1			1	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης