

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																			
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2			G3
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	69,61	61,84	7,76	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	01:00	64,88	56,34	8,54	0,00	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	02:00	61,52	53,30	8,21	0,01	1	1	1	1	1	1								1	15,20	15,20
	03:00	59,35	50,58	8,76	0,01	1	1	1	1	1	1								1	14,42	14,38
	04:00	58,03	49,92	8,10	0,01	1	1	1	1	1	1								1	13,50	13,48
	05:00	58,42	51,26	7,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	13,72	13,68
	06:00	58,17	52,40	5,66	0,11	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	12,84	12,71
	07:00	63,66	56,40	7,06	0,20	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	14,88	14,91
	08:00	73,27	63,13	9,94	0,20	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	15,20	15,20
	09:00	77,10	69,46	7,44	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	10:00	77,56	69,75	7,61	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	11:00	77,22	70,26	6,75	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	12:00	78,64	71,17	7,07	0,41	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	13:00	80,41	70,71	9,36	0,34	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	14:00	79,37	69,27	9,89	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	15:00	81,45	70,02	11,37	0,07	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	16:00	82,46	73,21	9,24	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	17:00	86,36	77,75	8,61	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	18:00	92,29	84,50	7,53	0,26	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	19:00	92,86	86,24	6,39	0,24	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	20:00	90,17	82,89	7,21	0,07	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	21:00	86,55	77,82	8,73	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
	22:00	79,56	71,17	8,38	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20
23:00	74,76	63,78	10,80	0,18	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	15,20	15,20	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw. Στο διάστημα 06:30 – 07:40 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Η αναχώρηση P340 τέθηκε εκτός στο διάστημα 14:49 – 21:40 λόγω πυρκαγιάς.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης