



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 1/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,34	2,41	0,92	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	3,05	2,20	0,84	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,90	2,10	0,78	0,02					1	1		1		0,98	0,98
	03:00	2,81	2,22	0,57	0,02					1			1		0,72	0,77
	04:00	2,79	2,39	0,40	0,01			1						1	0,40	0,53
	05:00	2,70	1,90	0,80	0,00			1			1				0,90	0,93
	06:00	2,75	1,86	0,89	0,01			1			1				0,96	0,96
	07:00	3,00	2,02	0,96	0,02			1			1				0,98	0,98
	08:00	3,25	2,32	0,92	0,01			1			1	1			0,99	0,99
	09:00	3,52	2,57	0,92	0,03						1	1		1	0,99	0,99
	10:00	3,62	2,69	0,91	0,02							1		1	0,99	0,99
	11:00	3,75	2,80	0,92	0,04							1		1	0,99	0,99
	12:00	3,93	2,60	0,90	0,43							1		1	0,99	0,99
	13:00	4,10	2,83	0,87	0,41							1	1	1	0,99	0,99
	14:00	3,96	2,68	0,88	0,40							1	1	1	0,99	0,99
	15:00	3,78	2,49	0,88	0,40							1	1	1	0,98	0,98
	16:00	3,78	2,52	0,85	0,40							1		1	0,99	0,99
	17:00	3,69	2,41	0,86	0,41							1		1	0,99	0,99
	18:00	3,85	2,59	0,85	0,41							1		1	0,99	0,99
	19:00	4,11	2,82	0,88	0,41							1	1	1	0,99	0,99
20:00	4,26	2,97	0,87	0,42				1					1	0,99	0,99	
21:00	4,51	3,06	0,85	0,60				1					1	0,99	0,99	
22:00	4,28	3,01	0,86	0,41				1					1	0,99	0,99	
23:00	3,92	2,63	0,88	0,42				1					1	0,99	0,99	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης