

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	54,86	54,59	0,27	0,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	01:00	60,82	60,72	0,10	1,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	02:00	57,81	57,72	0,09	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	03:00	56,03	55,96	0,06	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	04:00	55,13	55,12	0,00	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	05:00	55,45	55,41	0,04	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	06:00	57,94	57,73	0,21	0,00	1	1	1		1	1							1	1		1	
	07:00	64,75	64,43	0,31	0,00	1	1	1		1	1		1					1	1		1	
	08:00	70,87	70,56	0,31	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	09:00	75,33	74,77	0,56	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	10:00	76,88	75,91	0,97	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	11:00	77,21	75,91	1,30	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	12:00	78,74	76,70	1,64	0,40	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	13:00	79,73	77,94	1,39	0,40	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	14:00	80,01	78,25	1,36	0,40	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	15:00	80,23	78,32	1,51	0,40	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	16:00	81,60	79,87	1,39	0,34	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
	17:00	84,52	82,84	1,53	0,15	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1		1	
	18:00	87,39	85,63	1,64	0,12	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1		1	
	19:00	88,65	86,76	1,78	0,11	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1		1	
	20:00	86,42	84,96	1,46	0,00	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1		1	
	21:00	83,77	82,45	1,32	0,00	1	1	1		1	1		1	1	1			1	1		1	
	22:00	77,01	76,44	0,58	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1	
23:00	70,03	69,95	0,08	0,00	1	1	1		1	1		1		1			1	1		1		

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης