

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/7/24 0:00	153,00	150,57	2,43	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 1:00	151,00	148,44	2,56	0,00	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 2:00	142,00	139,61	2,39	0,00	1				1	1	100%						1	1		1	1	1	1
4/7/24 3:00	138,00	135,92	2,08	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/7/24 4:00	135,00	133,21	1,79	0,00	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/7/24 5:00	133,00	131,53	1,45	0,02	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/7/24 6:00	146,00	143,53	1,30	1,17	1				1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/7/24 7:00	155,00	149,57	1,30	4,13	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 8:00	167,00	157,79	1,15	8,06	1				1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 9:00	174,00	161,41	0,94	11,65	1			1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 10:00	189,00	174,00	0,88	14,12	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 11:00	193,00	176,13	1,09	15,78	1			1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 12:00	194,00	176,10	1,40	16,50	1			1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 13:00	202,00	183,98	1,46	16,56	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 14:00	205,00	187,52	1,25	16,23	1			1	1	1	1		1			8	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 15:00	205,00	188,66	1,11	15,23	1			1	1	1	1		1			8	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 16:00	200,00	185,24	1,08	13,68	1			1	1	1	1		1			8	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 17:00	204,00	191,75	1,03	11,22	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 18:00	206,00	197,88	0,96	7,16	1			1	1	1	1		1		1	7	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 19:00	211,00	207,57	0,98	2,45	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 20:00	212,00	210,77	1,11	0,12	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 21:00	205,00	204,01	0,99	0,00	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 22:00	195,00	194,28	0,72	0,00	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
4/7/24 23:00	180,00	179,35	0,65	0,00	1			1	1	1	1		1				1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης