

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5		
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	69,56	61,95	7,60	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	01:00	64,88	57,84	7,03	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	02:00	61,52	52,57	8,95	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	03:00	59,00	51,04	7,95	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	04:00	57,68	50,99	6,69	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	05:00	57,49	52,20	5,28	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,18	15,18	
	06:00	59,14	54,53	4,60	0,01	1	1	1		1	1								1	1	15,20	15,20	
	07:00	65,01	58,31	6,69	0,01	1	1	1		1	1	1							1	1	15,20	15,20	
	08:00	71,11	64,88	6,23	0,01	1	1	1		1	1	1							1	1	15,20	15,20	
	09:00	76,80	71,53	5,27	0,01	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	10:00	78,03	72,94	5,09	0,01	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	11:00	78,26	75,11	3,15	0,01	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	12:00	81,28	78,74	2,38	0,15	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	13:00	82,72	81,88	0,72	0,12	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	14:00	82,98	81,51	1,31	0,16	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	15:00	80,74	78,75	1,73	0,26	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	16:00	81,10	79,34	1,63	0,13	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	17:00	85,55	83,92	1,37	0,27	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	18:00	89,00	86,93	1,83	0,25	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	19:00	89,10	87,48	1,47	0,15	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	20:00	87,16	86,35	0,61	0,20	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	21:00	84,30	83,73	0,42	0,16	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
	22:00	77,50	76,85	0,54	0,12	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20	
23:00	71,93	71,64	0,28	0,01	1	1	1		1	1	1	1						1	1	15,20	15,20		

Η αναχώρηση P340 τέθηκε εκτός στο διάστημα 11:40 - 12:50 λόγω πυρκαγιάς. Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2Μw.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης