

HΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024	00:00	32,15	27,25	4,89			1	1	1		1				10,94	10,84
	01:00	29,28	25,30	3,98			1	1	1		1				8,02	8,00
	02:00	27,56	22,14	5,43			1		1		1				9,03	9,35
	03:00	26,37	21,70	4,67			1		1		1				10,47	10,48
	04:00	25,53	21,38	4,15			1		1		1				9,71	9,68
	05:00	25,47	20,58	4,89			1		1		1				9,64	9,64
	06:00	26,41	21,68	4,72			1		1		1				10,31	10,34
	07:00	29,74	25,50	4,24			1	1	1		1				9,00	8,91
	08:00	33,00	28,80	4,19			1	1	1		1				11,49	11,58
	09:00	35,68	33,77	1,91		1	1	1	1		1		1		12,66	12,60
	10:00	36,99	36,83	0,16		1	1	1	1		1		2		12,21	12,22
	11:00	38,68	38,68	0,00		1	1	1	1		1		3		13,21	13,24
	12:00	40,40	40,39	0,01		1	1	1	1		1		5		13,65	13,72
	13:00	41,33	41,30	0,03		1	1	1	1		1		5		4,72	13,73
	14:00	40,37	40,23	0,13		1	1	1	1		1		5		4,72	13,72
	15:00	39,57	39,44	0,13		1	1	1	1		1		4		4,55	13,51
	16:00	39,34	39,14	0,21		1	1	1	1		1		4		4,73	13,45
	17:00	40,77	40,48	0,29		1	1	1	1		1		5		4,73	13,70
	18:00	43,44	43,44	0,00		1	1	1	1		1		7		4,73	13,73
	19:00	44,41	44,12	0,29		1	1	1	1		1		8		4,73	13,73
20:00	43,79	42,99	0,80		1	1	1	1		1		8		4,73	13,73	
21:00	43,93	42,49	1,44		1	1	1	1		1		7		4,73	13,73	
22:00	40,82	39,17	1,65		1	1	1	1		1		5		4,73	13,35	
23:00	37,39	36,63	0,76		1	1	1	1		1		3		4,73	12,09	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης