

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	4,90	1,50	1,50	0,90	3,00	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,33	6,65	1,68			1			4		2,05
	01:00	7,69	5,88	1,80			1			4		2,05
	02:00	7,22	5,36	1,86			1			4		2,05
	03:00	7,08	5,16	1,92			1			4		2,05
	04:00	7,07	5,14	1,93			1			3		2,05
	05:00	6,88	4,96	1,92			1			2		2,05
	06:00	7,10	5,28	1,82			1			2		2,05
	07:00	7,89	6,83	1,06			1			4		2,05
	08:00	8,39	7,75	0,64			1	1		5		2,05
	09:00	8,35	7,26	1,09			1	1		5		2,05
	10:00	8,36	6,94	1,42		1	1	1		4		2,05
	11:00	8,80	7,33	1,47			1			6		2,05
	12:00	9,07	7,77	1,30		1	1			4		2,05
	13:00	9,11	8,19	0,92		1	1			3		2,05
	14:00	9,29	7,87	1,42		1	1			2		2,05
	15:00	9,25	7,65	1,60		1	1					2,05
	16:00	9,23	7,80	1,44		1	1					2,05
	17:00	9,26	8,54	0,71		1	1			1		2,05
	18:00	9,61	9,02	0,58		1	1			1		2,05
	19:00	9,80	9,32	0,48		1	1			2		2,05
20:00	9,95	9,67	0,28		1	1			2		2,05	
21:00	10,39	10,05	0,35		1	1			3		2,05	
22:00	10,10	9,64	0,46		1	1			3		2,05	
23:00	9,58	9,39	0,19		1	1			3		2,05	

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης