

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500				
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Π <td rowspan="20">α <td>00:00</td> <td>22,41</td> <td>21,71</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,68</td> <td>5,82</td> </td>	α <td>00:00</td> <td>22,41</td> <td>21,71</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,68</td> <td>5,82</td>	00:00	22,41	21,71	0,70		1		1							5,68	5,82
		01:00	20,44	20,08	0,35		1		1							7,15	7,13
		02:00	19,13	18,89	0,24		1		1							5,97	5,93
		03:00	18,36	18,08	0,28		1		1							5,18	5,17
		04:00	18,03	17,58	0,45		1		1							4,84	4,83
		05:00	17,70	16,48	1,22		1		1							4,51	4,49
		06:00	18,15	15,70	2,45		1		1							4,88	4,90
		07:00	20,17	16,74	3,43		1		1							6,81	6,84
		08:00	22,38	18,47	3,91		1		1							7,88	7,89
		09:00	23,11	19,14	3,97		1		1							8,14	8,15
		10:00	23,43	19,11	4,32		1		1							8,24	8,24
		11:00	23,16	18,45	4,71		1		1							8,14	8,16
		12:00	24,52	19,49	5,03		1		1							8,53	8,59
		13:00	25,34	19,51	5,83		1		1							8,82	8,82
		14:00	24,92	18,87	6,05		1		1							8,66	8,65
		15:00	24,49	18,53	5,96		1		1							8,52	8,53
		16:00	24,61	18,54	6,07		1		1							8,55	8,55
		17:00	25,41	19,12	6,30		1		1							8,81	8,81
		18:00	27,30	19,48	7,82		1		1							9,43	9,44
		19:00	27,16	20,56	6,60		1		1						1	9,42	9,47
20:00	26,86	19,22	7,64		1		1						1	9,26	9,26		
21:00	26,44	18,25	8,19		1		1						1	9,12	9,11		
22:00	25,39	18,08	7,31	1	1								1	8,78	8,19		
23:00	23,50	16,71	6,79	1	1								1	8,12	8,11		

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 19:15 και μετά. Στις 19:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης