

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024	00:00	21,85	15,46	6,39	1	1								7,51	7,49	
	01:00	20,42	14,09	6,33	1	1								7,02	7,02	
	02:00	18,98	12,84	6,14	1	1								6,51	6,51	
	03:00	18,22	12,34	5,88	1	1								6,16	6,15	
	04:00	17,97	12,32	5,65	1	1								5,94	5,94	
	05:00	17,92	12,33	5,59	1	1								5,92	5,92	
	06:00	17,88	12,31	5,57	1	1								5,83	5,84	
	07:00	18,90	12,89	6,02	1	1								6,47	6,49	
	08:00	20,43	13,86	6,58	1	1								7,01	7,02	
	09:00	21,77	14,92	6,85	1	1								7,48	7,49	
	10:00	22,48	15,35	7,13	1	1								7,69	7,69	
	11:00	22,75	15,39	7,36	1	1								7,79	7,80	
	12:00	23,13	15,66	7,46	1	1								7,93	7,93	
	13:00	23,79	15,47	8,32	1	1								8,15	8,16	
	14:00	23,54	15,22	8,32	1	1								8,08	8,08	
	15:00	22,90	14,97	7,93	1	1								7,84	7,84	
	16:00	23,42	15,08	8,33	1	1								8,01	8,02	
	17:00	24,19	15,73	8,47	1	1								8,29	8,29	
	18:00	24,85	16,25	8,61	1	1								8,53	8,53	
	19:00	25,03	16,34	8,69	1	1								1	8,59	8,59
	20:00	25,29	16,35	8,94	1	1								1	8,67	8,68
	21:00	25,96	16,75	9,21	1	1								1	8,92	8,92
	22:00	24,30	15,67	8,63	1	1								1	8,35	8,34
	23:00	22,73	14,76	7,96	1	1								1	7,82	7,79

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης