

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
2/7/24 0:00	153,73	126,00	27,74	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	47,99
2/7/24 1:00	136,95	110,20	26,75	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,36	47,72
2/7/24 2:00	133,21	106,42	26,79	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 3:00	132,59	105,68	26,91	0,00	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 4:00	126,87	105,62	21,26	0,00	1					1	1					0	1		1	1	1	1	1	44,62	48,16
2/7/24 5:00	127,93	105,63	22,30	0,00	1					1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 6:00	132,98	109,00	22,99	0,99	1					1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,33	47,66
2/7/24 7:00	151,09	125,39	21,26	4,44	1				1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 8:00	170,11	143,76	17,15	9,20	1				1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 9:00	182,40	160,68	9,07	12,65	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 10:00	188,77	163,59	10,04	15,14	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 11:00	189,80	164,39	8,60	16,81	1				1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 12:00	194,41	169,40	7,08	17,93	1				1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 13:00	200,64	175,31	7,23	18,11	1				1	1				1		8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 14:00	202,56	173,25	11,64	17,67	1				1	1				1		8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 15:00	199,61	165,32	18,01	16,29	1				1	1	1			1		8	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 16:00	199,98	167,54	17,76	14,68	1				1	1	1			1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 17:00	202,21	171,50	19,55	11,16	1				1	1	1	1		1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 18:00	203,34	178,53	17,70	7,12	1				1	1	1	1		1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 19:00	199,01	175,49	20,83	2,69	1				1	1	1	1		1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 20:00	190,42	174,11	16,23	0,08	1				1	1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 21:00	182,61	170,43	12,18	0,00	1				1	1	1	1				10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 22:00	171,89	166,08	5,81	0,00	1				1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/24 23:00	159,24	144,58	14,66	0,00	1				1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις