

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 2/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,54	2,62	0,89	0,02			1					1		0,99	0,99
	01:00	3,28	2,47	0,82	0,00			1					1		0,99	0,99
	02:00	3,10	2,27	0,83	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,93	2,01	0,91	0,01						1		1		0,98	0,99
	04:00	2,86	1,93	0,93	0,00						1		1		0,98	0,98
	05:00	2,82	1,90	0,92	0,00								1		0,98	0,98
	06:00	2,88	2,03	0,85	0,00								1		0,98	0,98
	07:00	3,08	2,18	0,89	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,40	2,53	0,87	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,68	2,82	0,87	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,99	3,28	0,71	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	11:00	4,14	3,70	0,44	0,00					1	1		1		0,99	0,99
	12:00	4,21	3,58	0,26	0,36					1	1		1		0,47	0,82
	13:00	4,37	3,70	0,26	0,41	1				1	1		1		0,33	0,92
	14:00	4,38	3,81	0,17	0,40	1				1	1		1		0,33	0,98
	15:00	4,19	3,52	0,27	0,40	1				1	1		1		0,33	0,85
	16:00	4,00	3,25	0,35	0,40	1				1	1		1		0,37	0,93
	17:00	4,00	3,10	0,50	0,40					1	1		1		0,98	0,97
	18:00	4,16	3,49	0,27	0,40			1		1	1		1		0,99	0,99
	19:00	4,34	3,94	0,00	0,40			1		1	1		1		0,96	0,96
20:00	4,49	4,00	0,09	0,40			1		1	1		1		0,97	0,97	
21:00	4,73	4,12	0,01	0,60			1		1	1		1		0,98	0,98	
22:00	4,51	4,11	0,00	0,40			1		1	1		1		0,98	0,98	
23:00	4,18	3,75	0,03	0,40			1			1		1		0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 13:00-16:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης