

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	66,26	66,20	0,06	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	01:00	61,91	61,81	0,11	1,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	02:00	58,64	58,57	0,07	0,00	1	1	1		1	1			1			1	1		1		1
	03:00	56,24	56,20	0,04	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	04:00	55,44	55,31	0,13	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	05:00	56,17	55,90	0,27	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	06:00	58,25	57,40	0,86	0,00	1	1	1		1	1						1	1		1		1
	07:00	63,58	62,56	1,03	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	08:00	69,41	68,12	1,29	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	09:00	73,57	71,98	1,59	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	10:00	75,23	72,86	2,37	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	11:00	76,16	72,91	3,25	0,00	1	1	1		1	1				1		1	1		1		1
	12:00	76,99	72,73	4,05	0,21	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	13:00	77,69	72,27	5,15	0,27	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	14:00	78,02	70,67	7,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	15:00	78,29	69,23	8,66	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	16:00	79,57	69,97	9,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	17:00	82,35	71,95	10,01	0,39	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	18:00	85,86	74,16	11,40	0,31	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	19:00	86,64	75,38	11,09	0,17	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	20:00	85,92	75,19	10,51	0,22	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	21:00	84,08	73,21	10,62	0,24	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
	22:00	78,56	66,60	11,69	0,27	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1
23:00	71,97	59,94	11,73	0,30	1	1	1	1	1	1				1		1	1		1		1	

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης