

HΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
α ρ ε π ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024	00:00	33,47	33,43	0,04		1	1	1	1		1				13,73	9,71
	01:00	30,71	30,68	0,02			1	1	1		1				13,73	8,14
	02:00	28,73	28,15	0,58			1	1	1		1				13,73	7,03
	03:00	27,51	26,09	1,42			1	1	1		1				13,66	5,26
	04:00	26,87	25,36	1,51			1	1	1		1				13,22	4,32
	05:00	26,87	26,76	0,11			1	1	1		1				13,73	5,51
	06:00	27,65	26,89	0,75			1	1	1		1				13,72	5,63
	07:00	31,47	30,84	0,63			1	1	1		1			1	13,73	9,26
	08:00	34,32	33,76	0,56			1	1	1		1			3	13,73	11,20
	09:00	36,97	35,84	1,13			1	1	1		1			4	13,73	12,91
	10:00	38,55	38,38	0,18			1	1	1		1			5	13,73	13,25
	11:00	40,09	39,95	0,14		1	1	1	1		1			5	13,73	13,35
	12:00	41,18	41,04	0,14		1	1	1	1		1			5	13,73	13,73
	13:00	42,36	42,19	0,18		1	1	1	1		1			6	8,93	13,73
	14:00	42,12	41,86	0,26		1	1	1	1		1			6	8,93	13,73
	15:00	40,10	38,96	1,15		1	1	1	1	1	1			3	8,93	11,47
	16:00	38,98	36,81	2,17		1	1	1	1	1	1				4,73	9,74
	17:00	39,75	37,12	2,63		1	1	1	1	1	1				4,73	10,06
	18:00	40,89	36,06	4,83		1	1	1	1	1	1				4,73	9,60
	19:00	41,72	37,48	4,25		1	1	1	1	1	1				4,73	10,39
	20:00	41,48	38,87	2,61		1	1	1	1	1	1				4,71	12,22
	21:00	42,99	40,31	2,68		1	1	1	1	1	1				4,73	13,73
	22:00	40,44	37,38	3,06		1	1	1	1	1	1				4,36	12,61
	23:00	36,94	35,98	0,96			1	1	1	1	1				3,66	10,63

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης