

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Τετάρτη 3/7/2024 | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------------------|---------------------------------------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 3,00 | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 9,90 | 8,67 | 1,24 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2,49 |
| | 01:00 | 9,04 | 8,12 | 0,91 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 8,35 | 7,64 | 0,71 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 8,18 | 7,09 | 1,09 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 7,77 | 6,47 | 1,30 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 7,56 | 6,06 | 1,50 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 7,61 | 5,80 | 1,81 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 7,53 | 6,48 | 1,05 | | 1 | 1 | | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 7,96 | 7,96 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2,65 |
| | 09:00 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2,65 |
| | 10:00 | 9,21 | 9,21 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 2 | | 2,65 |
| | 11:00 | 9,91 | 9,91 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | | 2,65 |
| | 12:00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | | 2,65 |
| | 13:00 | 10,49 | 10,49 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 3 | | 2,65 |
| | 14:00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| | 15:00 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| | 16:00 | 10,41 | 10,41 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| | 17:00 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| | 18:00 | 11,23 | 11,23 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| 19:00 | 11,29 | 11,29 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 5 | | 2,65 | |
| 20:00 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 5 | | 2,65 | |
| 21:00 | 11,41 | 11,41 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 5 | | 2,65 | |
| 22:00 | 10,76 | 10,76 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 | |
| 23:00 | 10,58 | 10,58 | 0,00 | | 1 | 1 | | | 4 | | 2,65 | |

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:17 έως 10:37 σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών. Από τις 07:35 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

| | |
|--|------------------------------------------|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |