

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
R P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	18,43	14,22	4,21		1		1		1	5,34
	01:00	16,72	11,88	4,84				1		1	5,85
	02:00	15,80	11,40	4,40				1		1	5,53
	03:00	15,14	10,60	4,54				1		1	5,31
	04:00	14,68	10,72	3,96				1		1	5,14
	05:00	14,42	10,63	3,79				1		1	5,04
	06:00	15,10	11,02	4,08				1		1	5,28
	07:00	16,76	11,44	5,32				1		1	5,88
	08:00	18,19	12,44	5,75				1		1	6,36
	09:00	19,39	13,82	5,57				1		1	6,40
	10:00	19,82	14,25	5,57				1	1	1	6,94
	11:00	19,99	14,25	5,75				1	1	1	6,99
	12:00	20,47	14,39	6,08				1	1	1	7,16
	13:00	21,07	14,55	6,52				1	1	1	7,37
	14:00	21,06	14,88	6,17				1	1	1	7,40
	15:00	20,55	15,24	5,31		1		1		1	7,04
	16:00	20,67	14,61	6,06		1				1	7,19
	17:00	21,22	14,72	6,50		1				1	7,42
	18:00	22,73	16,11	6,62		1		1		1	7,92
	19:00	22,75	16,18	6,57		1		1		1	7,98
	20:00	22,46	15,83	6,63		1		1		1	7,86
	21:00	22,64	16,28	6,36		1		1		1	7,93
	22:00	21,48	15,41	6,07		1		1		1	7,53
	23:00	20,03	14,66	5,37		1		1		1	6,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης