

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	4,29	3,15	1,14	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	01:00	3,94	2,85	1,09	1	1		1	1	1						1,11	1,11
	02:00	3,75	2,82	0,92	1	1		1		1						1,08	1,08
	03:00	3,57	2,49	1,09	1	1		1		1						1,20	1,20
	04:00	3,43	2,56	0,87	1	1		1		1						1,16	1,17
	05:00	3,36	2,33	1,02	1	1		1		1						1,12	1,12
	06:00	3,31	2,45	0,86	1	1		1		1						1,09	1,08
	07:00	3,48	3,11	0,37	1	1		1		1						1,18	1,19
	08:00	3,82	3,47	0,35	1	1		1		1						1,20	1,20
	09:00	4,09	3,48	0,61	1	1		1		1						1,20	1,20
	10:00	4,33	3,92	0,41	1	1		1	1	1						1,19	1,19
	11:00	4,42	4,41	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	12:00	4,52	4,52	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	13:00	4,67	4,67	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	14:00	4,70	4,69	0,02	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	15:00	4,60	4,60	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	16:00	4,48	4,48	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	17:00	4,37	4,36	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	18:00	4,45	4,45	0,00	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	19:00	4,63	4,63	0,01	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	20:00	4,69	4,66	0,03	1	1		1	1	1						1,20	1,20
	21:00	4,90	4,88	0,02	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
	22:00	4,85	4,84	0,00	1	1	1	1	1	1						1,20	1,20
23:00	4,58	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1						1,19	1,20	

Στο διάστημα 17:10 - 17:50 παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης