

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/7/24 0:00	146,43	135,63	10,80	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	45,77	45,72
3/7/24 1:00	135,74	130,35	5,39	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	39,75	39,54
3/7/24 2:00	128,68	121,04	7,64	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	35,22	35,26
3/7/24 3:00	123,20	113,27	9,93	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1	1	38,05	38,19
3/7/24 4:00	117,51	105,79	11,72	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1		36,40	36,29
3/7/24 5:00	123,16	110,87	12,29	0,00	1				1	1	1					0	1		1		1	1		40,80	40,54
3/7/24 6:00	129,88	123,99	5,32	0,56	1				1	1	1					0	1		1		1	1	1	40,28	40,20
3/7/24 7:00	144,33	140,41	0,28	3,65	1				1	1	1					0	1		1	1	1	1	1	46,10	45,92
3/7/24 8:00	164,15	156,46	0,02	7,68	1				1	1	1					2	1	1	1	1	1	1	1	48,05	48,13
3/7/24 9:00	179,74	168,12	0,26	11,36	1				1	1	1					9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 10:00	186,86	172,56	0,15	14,15	1				1	1	1			1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 11:00	189,81	173,28	0,73	15,80	1				1	1	1			1		10	1	1	1	1	1	1	1	43,98	48,55
3/7/24 12:00	194,47	175,95	1,89	16,62	1				1	1	1			1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 13:00	198,63	179,94	1,71	16,98	1				1	1	1			1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 14:00	199,26	179,19	3,15	16,92	1				1	1	1			1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 15:00	195,84	174,10	5,84	15,89	1			1	1	1	1			1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 16:00	196,15	173,12	8,77	14,26	1			1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 17:00	200,07	178,23	9,31	12,54	1			1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 18:00	202,86	184,94	9,06	8,86	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 19:00	198,21	188,79	5,63	3,80	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 20:00	191,32	186,95	4,26	0,12	1			1	1	1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 21:00	184,98	182,00	2,97	0,00	1			1	1	1	1			1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 22:00	173,06	169,53	3,53	0,00	1			1	1	1	1			1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
3/7/24 23:00	159,89	155,34	4,55	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις