

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 3/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,87	3,75	0,11	0,02			1			1		1		0,98	0,98
	01:00	3,50	3,34	0,13	0,04			1			1		1		0,93	0,93
	02:00	3,31	3,12	0,17	0,01			1					1		0,99	0,99
	03:00	3,22	2,98	0,21	0,03			1					1		0,98	0,98
	04:00	3,15	2,84	0,30	0,01						1		1		0,98	0,98
	05:00	2,98	2,26	0,67	0,05						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,98	2,37	0,60	0,02								1	1	0,98	0,98
	07:00	3,29	2,85	0,43	0,01					1			1	1	0,99	0,99
	08:00	3,56	3,46	0,09	0,01							1	1	1	0,96	0,96
	09:00	3,83	3,82	0,00	0,01	1						1	1	1	0,92	0,92
	10:00	4,14	4,14	0,01	0,00	1						1	1	1	0,96	0,95
	11:00	4,24	4,18	0,07	0,00	1							1	1	0,97	0,97
	12:00	4,34	3,96	0,02	0,36	1							1	1	0,99	0,99
	13:00	4,40	3,93	0,06	0,40	1								1	0,99	0,99
	14:00	4,37	3,90	0,07	0,41	1								1	0,99	0,99
	15:00	4,31	3,76	0,14	0,41	1								1	0,99	0,99
	16:00	4,14	3,60	0,13	0,41	1								1	0,99	0,99
	17:00	4,14	3,48	0,25	0,41	1								1	0,99	0,99
	18:00	4,23	3,61	0,21	0,41	1								1	0,99	0,99
	19:00	4,29	3,48	0,40	0,41	1								1	0,99	0,99
20:00	4,46	3,46	0,60	0,40	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,68	3,45	0,63	0,60	1								1	0,99	0,99	
22:00	4,49	3,42	0,66	0,41	1								1	0,99	0,99	
23:00	4,14	3,28	0,45	0,40	1								1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης